

## ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Władysława Szafera  
w Złotym Potoku  
Złoty Potok, ul. Kościuszki 7  
42-253 Janów  
tel. (034) 3278 008, tel./fax (034) 3278 067

### Pytania i odpowiedzi z dnia 16.08.2021 r.

dot. postępowania przetargowego na „Termomodernizację budynku internatu – docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego internatu Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.

Uprzejmie informuję, że w dniu 16.08.2021 r. wpłynęło następujące pytanie, dotyczące przedmiotowego postępowania:

#### Pytanie nr 1

Na podstawie odbytej w dniu 16.08.2021r wizji lokalnej zadaję pytanie dotyczące wykonania robót:

Czy ujęto w przedmiarze robót podmurowanie kominów do wysokości przewidzianych przez przepisy budowlane, które mówią, że wysokość kominów od powierzchni dachu powinna wynosić minimum 60 cm od powierzchni dachu do otworu wentylacyjnego?

Uzasadnienie pytania

Podmurowanie kominów przewidziane w przedmiarze robót o 20 cm nie będzie spełniało warunków związanych z przepisami budowlanymi. Obecnie wysokość kominów do otworu wentylacyjnego wynosi 30 cm. Po wykonaniu ocieplenia dachu o gr 15 cm i wykonaniu podmurowania o 20 cm od powierzchni dachu do otworu wentylacyjnego wysokość komina będzie wynosiła tylko 35 cm, co jest niezgodne z przepisami prawa budowlanego.

Z tego wynika, że podmurowanie kominów ujęte w przedmiarze robót powinno wynosić nie 20 cm a 45 cm, tak by całkowita uzyskana wysokość komina od powierzchni dachu po termomodernizacji wyniosła 60 cm do otworu wentylacyjnego - 15 cm + 45 cm = 60 cm.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1.

Podmurowania kominów należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi.

p.o. Dyrektor  
Zespołu Szkół im. Władysława Szafera  
w Złotym Potoku  
Beata Wójcik